

## Nitratuntersuchungen des Trinkwassers 2022

Datum der Probe- nahme	Nitratwert in mg/l									Mischwasser Grafing und Aiterndorf
	Grafing "Am Hochholz"			Aiterndorf		Oberelkofen				
	2	3	4	I	II	Brunnen Nitrat	Brunnen Nitrit	Netz Nitrat	Netz Nitrit	
31.01.2022	24	27	26	18	21	26	0	26	0	23
08.03.2022	24	29	25	19	23	27	0	27	0	23
07.04.2022	25	31	25	19	23	27	0	27	0	23
28.04.2022	25	28	25	19	24	27	0	27	0	21
23.05.2022	24	29	25	18	23	28	0	28	0	24
<b><u>Hinweis:</u></b>	Das Wasser aus den 3 Brunnen Grafing „Am Hochholz“ und den 2 Brunnen in Aiterndorf wird für die Grafinger Trinkwasserversorgung gemischt. Das Mischungsverhältnis ändert sich laufend. <b>Zulässiger Grenzwert = 50 mg/l.</b>									
<b><u>Wasserhärte:</u></b>	3,50 Millimol Calciumcarbonat je Liter für das Netz Grafing bzw. 4,30 Millimol Calciumcarbonat je Liter für Ober- und Unterekofen <b>= Härtebereich „hart“</b> Das Trinkwasser für Eisendorf wird von der VG Aßling ebenfalls mit Härtebereich „hart“ angegeben									

7x Aushang  
1x städt. Wasserk  
1x VG Aßling  
1x Golfclub Elkofen  
1x Gesundheitsamt